AGQ Labs España

Ctra. A-8013 - Km 20,8
41220 Burguillos (Sevilla)

atencioncliente.esp@agqlabs.com
(+34) 955 738 908

INSTRUCCIONES DE MUESTREO
CONTROL DE POTABILIDAD

Sistemas de tratamiento, depósito y red de distribución para el control del agua suministrada

En pozos con sistema de bombeo, bombear minimamente y desinfectar el grifo. En pozos sin sistema de bombeo, con bomba sumergible limpia o recipiente estéril interna y externamente.

Limpiar el grifo.

Dejar correr el agua durante 3 minutos.

Tomar las muestras para parámetros físico-químicos.

Cerrar el grifo y retirar los dispositivos accesorios si los hubiera.



Desinfectar el grifo (sin usar lejía).

Tomar las muestras para parámetros microbiológicos **(antes, dejar correr el agua durante 3 minutos)**

Calidad del agua en condiciones reales de consumo o exposición

Se tomará la muestra inmediatamente después de haber abierto el grifo. No se desinfectará previamente el grifo ni se realizará purga.

Tomar las muestras para metales y cerrar el grifo.

Limpiar el grifo.

Dejar correr el agua durante 3 minutos.

Tomar las muestras para parámetros físico-químicos y cerrar el grifo.



Retirar los dispositivos accesorios si los hubiera y desinfectar el grifo (sin usar lejía).

Tomar las muestras para parámetros microbiológicos **(antes, dejar correr el agua durante 3 minutos)**